

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4313BQ0203

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AVK Holding A/S Bizonvej 3, Skovby, DK-8464 Galten
Vertreiber <i>distributor</i>	AVK Mittelmann Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Keil-Ovalschieber (weichdichtend) mit innenliegendem Spindelgewinde
Modell <i>model</i>	Serie 03
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 09/1296/4313/905 vom 17.12.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 13774 (01.07.2003)



Ablaufdatum / AZ 22.02.2015 / 10-0037-GNV
date of expiry / file no.

28.01.2010 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
03-032-25	Nenndruckstufe: MOP 10 Nennweite: DN 25 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	
03-040-25	Nenndruckstufe: MOP 10 Nennweite: DN 32 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	
03-050-25	Nenndruckstufe: MOP 10 Nennweite: DN 40 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	
03-063-25	Nenndruckstufe: MOP 10 Nennweite: DN 50 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DV-7501BL0359	Übergang auf PE-HD für Gas- und Trinkwasserrohre	39/39	AVK Holding A/S
NG-5113BO0319	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungs- und Gasfernleitungen		AVK Gummi A/S

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseits Innengewinde Rp 1 bis Rp 2 nach DIN EN 10226-1 (Typ 03/25) oder integrierte Werkstoffübergangsverbindung, geprüft nach DVGW-VP 600, für Rohre d 25 bis d 63 aus PE 100 (MOP 10)
Betätigungsorgan: Handrad oder Erdeinbaugarnitur
Baulänge: DIN 3202-M4 (mit Gewindeanschlüssen)

